

מכרז מס' 01/2025 לביצוע פרויקטים של התייעלות אנרגטית עבור איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש דרומי

מובהר כי בכל סתירה בין התשובות וההבהרות שלהלן לבין האמור במכרז ונספחיו, יגבר האמור בתשובות וההבהרות על האמור במסמכי המכרז.

חלק מן השאלות עברו עריכה על ידי עורך המכרז על מנת לפשטן (חלקן קוצרו וחלקן עברו עריכה) וחלק מהשאלות אוחדו (במקרים בהם שאלה מסוימת חזרה על עצמה על ידי מספר משתתפים).

מס' סידורי	מיקום במכרז (פרק/סעיף)	מס' עמוד במכרז	פירוט השאלה	פירוט התשובה
1			נבקש לראות רשימת אתרים וסיווגם.	ככל שהדבר נוגע לאזורים בהם עתידות להיות מותקנות מערכות סולאריות אזי מדובר במערכת אחד בכל אחד מהיישובים: טירה, כפר קאסם וקלנסווה, כאשר ההספק המתוכנן של כל מערכת הינו כ-70 קילו-ואט. סוג הגגות: בטון.
2	מסמך א- הזמנה להציע הצעות – סעיף 7	עמוד 8	מבוקשת דחייה במועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.	בקשה נדחית
3	סעיף 3.2	5	האם המגיש בעצמו חייב להיות עם סיווגים 160 וגם 240 וגם 270 ? או שאפשר חלק מהסיווגים האלה יהיו ע"י קבלני משנה של המגיש. לדוגמא - אני בעל סיווג מתאים 160 וגם 190 של מערכות פוטו וולטאי (סולארי) , אבל אינני עם סיווג 240 / 270 , האם אני יכול להביא סיווגים אלו (240/270) ע"י קבלני משנה במקרה שאזכה במכרז?	המציע עצמו נדרש לעמוד בניסיון ובכל הסיווגים הנדרשים בתנאי הסף, במצטבר, וללא הסתמכות על גורמים אחרים
4	סעיפים 3.4 , 3.6 , 3.7	5	האם נדרש כי הדרישה תמולא על ידי המציע עצמו, או שניתן לעמוד בה באמצעות גורם אחר הקשור עמו ביחסי עבודה (כגון קבלן משנה)?"	ראה תשובה מס' 3 לעיל
5	מועדי שאלות הבהרה	8	אנחנו מעוניינים לשקול את השתתפותנו במכרז ונרצה להגיש הבהרות, במסמכי המכרז כתוב עד ה-24.05, הגשת המכרז היא עד ה-8.05 אז אני רק רוצה לוודא שזאת טעות. הגשת ההבהרות היא עד 24.04?	נפלה טעות סופר. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא ה-24.4, והמועד האחרון למתן תשובות הינו ה- 28.4

חתימת המציע